

Приложение
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры
« » 2023

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
МОУ СОШ № 32 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 55/2
На 2023-2029гг.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	На входе на участок прилегающей к объекту территории не размещена доступная для МГН информация о схеме движения инвалидов по территории	текущий ремонт	Разместить информацию о схеме движения инвалидов по территории	2024г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
2	Дорожка к объекту разнорельсовая с бордюрами	текущий ремонт	Установить пандусы	2025г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время на территории и сопровождение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
3	Тактильные таблички, плитка отсутствуют	текущий ремонт	Установить таблички	2026г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН

					<ul style="list-style-type: none"> 2) Встреча в назначенное время на территории и сопровождение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
4	Входа в здание не оборудован пандусом и разделительными перилами	текущий ремонт	Установить пандус, разделительные перила	2029г.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
5	Пороги у наружной двери превышают 0, 014 м.	капитальный ремонт	Привести в соответствие	2029г.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
6	Нет специально оборудованной туалетной комнаты и кабинок	Капитальный ремонт	Ремонт и установка специального оборудования	2029г	

Директор школы



А.В. Кныш

20.10.2023г.

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201330

Владелец Кныш Алексей Валентинович

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024