



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: ogpnkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63 / 1 / 1-19

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 32.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору, Отдела надзорной деятельности по г. Комсомольску-на-Амуре

(наименование органа ОНД)

№ 63 от "30" марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 10 часов 15 минут «23» апреля 2015г. по 13 часов 15 минут «23» апреля 2015г. и с 14 часов 00 минут «29» апреля 2015г. по 14 часов 30 минут «29» апреля 2015г. проведена плановая проверка, дознавателем – государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору капитаном внутренней службы Новиковым Павлом Владимировичем, в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 32».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором школы Кныш Алексеем Валентиновичем, заместителем директора по АХЧ Асыркиной Лидией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Ответственность за исполнения данного предписания (Предписания №63/1/1-19 от 29.04.2015г.) возлагается на должностное лицо руководителя (**директора**) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 32».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности предусмотренным ч.3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует специальная программа пожарно-технического минимума для обучения работников, осуществляющих	<i>п.53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</i>	01 апреля 2016 года	

	круглосуточную охрану учреждения.	Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645		
2.	Программа вводного противопожарного инструктажа, не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п.14 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645	01 апреля 2016 года	
3.	Программа первичного противопожарного инструктажа, не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п.18 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645	01 апреля 2016 года	
4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела 18 Правил: - не указано лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности; - не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.2 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390.	01 апреля 2016 года	
5.	На двери помещения электропитовой нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (помещение 1-го этажа №40 согласно тех. паспорта).	п.20 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 апреля 2016 года	
6.	На двери помещения склада нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (помещения 1-го этажа №12,15 согласно тех. паспорта).	п.20 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 апреля 2016 года	
7.	На двери помещений трудов нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (помещение 1-го этажа №22 согласно тех. паспорта).	п.20 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 апреля 2016 года	
8.	На двери помещения книгохранилища нет обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (помещения 3-го этажа №24,31 согласно тех. паспорта).	п.20 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 апреля 2016 года	
9.	Противопожарная дверь, не имеет устройства для самозакрывания (помещение 1-го этажа №40 согласно тех. паспорта).	ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01 апреля 2016 года	
10.	Противопожарная дверь, не имеет устройства для самозакрывания (помещения 1-го этажа №12,15 согласно тех. паспорта).	ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01 апреля 2016 года	
11.	Противопожарная дверь, не имеет устройства для самозакрывания (помещение 1-го этажа №22 согласно тех. паспорта).	требования ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01 апреля 2016 года	
12.	Противопожарная дверь, не имеет устройства для самозакрывания (помещения 3-го этажа №24,31 согласно тех. паспорта).	ч. 19 ст. 88 и ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о	01 апреля 2016 года	

		требованиях пожарной безопасности».		
13.	Руководителем не организовано проведение проверок работоспособности противопожарных дверей не реже 1 раза в квартал с оформлением соответствующих актов проверок (акты не представлены).	п.61 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 апреля 2016 года	
14.	Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов не реже 1 раза в год (акты 2014, 2015г. не представлены).	п.50 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 апреля 2016 года	
15.	Не обеспечен диспетчерский пункт (пожарный пост) инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	п.64 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 апреля 2016 года	
16.	Планово-предупредительный ремонт системы автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации и систем оповещения) здания школы не проводился, при этом, согласно акта обследования автоматических установок пожаротушения дымоудаления, охраной, пожарной и охрано-пожарной сигнализации от 26.02.2015 организацией, обслуживающей АУПС и СОУЭ зафиксировано, что провода КСПВ не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	п.63 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390, ч.2 ст.54 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01 апреля 2016 года	
17.	Электрические провода соединительных линий пожарной сигнализации, выполнены в отступление требований ГОСТ Р 53315, при прокладке линий использованы горючие, распространяющие горение провода (выполнены кабелем КСПВ, должны быть проложены кабелем нг-FRLS 1x2x0.8 не поддерживающие горение или не содержащим галогенов нг-FRHF)	ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009. "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п. 4.4, 4.5. СП 6.13130.2013, п. 5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315.	01 апреля 2016 года	
18.	Электрические провода соединительных линий системы оповещения и управления людьми в случае пожара, выполнены в отступление требований ГОСТ Р 53315, при прокладке линий использованы горючие, распространяющие горение провода (выполнены кабелем КСПВ, должны быть проложены кабелем нг-FRLS 1x2x0.8 не поддерживающие горение или не содержащим галогенов нг-FRHF).	ч.8 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009. "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п.4.4, 4.5. СП 6.13130.2013, п.5.2, 5.3 ГОСТ Р 53315.	01 апреля 2016 года	
19.	Помещение охраны (пожарного поста), где установлены приемно-контрольные приборы средств противопожарной защиты, отсутствует аварийное освещение.	п. 33, «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»; п.13.14.12 СП 5.13130.2009.	01 апреля 2016 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч.3 ст.6, п.2 ч.1 ст.144 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель - государственный инспектор г.
Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору
Новиков Павел Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 29 ” апреля 20 15 г.

Предписание для исполнения
получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" 29 " апреля 2015г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Кныш Алексей Валентинович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022